

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный
открытый институт г.Санкт-Петербург»
Сокращенное наименование: АНОВО «НОИ СПб»

Рассмотрен на заседании
Комиссии по проведению обследования и
паспортизации объекта АНОВО «НОИ СПб»
30.08 2019г.



УТВЕРЖДЕН

ректором АНОВО «НОИ СПб»

А.Ф. Грызловой

2019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Автономной некоммерческой организация высшего образования «Национальный
открытый институт г.Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург
2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: помещение
- 1.2. Адрес объекта: 197183, Россия, Санкт-Петербург, улица Сестрорецкая, дом 6, Лит. А, помещения 2-Н, 3-Н, 10-Н, 13-Н, 14-Н.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: Объект занимает часть подвального помещения, 1-го и 2-го этажей, общей площадью 2021 кв.м.
- 1.4. Год постройки дома: 1953
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2019 год.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург», краткое наименование: АНОВО «НОИ СПб».
- 2.2. Юридический и фактический адрес организации (учреждения): 197183, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д.6, Лит. А.
- 2.3. Основание для пользования объектом – договор о безвозмездном пользовании.
- 2.4. Форма собственности – частная.
- 2.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

- 3.1. Сфера деятельности: образование.
- 3.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги населению
- 3.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 3.4. Категория обслуживания населения на объекте: взрослые трудоспособного возраста.
- 3.5. Категория обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): инвалиды с нарушениями слуха
- 3.6. Плановая мощность: 70 человек.

АНКЕТА

обследования Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Национальный открытый институт г.Санкт-Петербург» (АНОВО «НОИ СПб») в
отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
 - от метро Черная речка пешком 8 минут;
 - на автобусе 32, 211 – одну остановку;
 - трамвай 41 – одну остановку;
 - маршрутное такси К-690 , далее пешком 2 минуты.
2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - расстояние до объекта от остановки транспорта – 375м
 - время движения (пешком) – 5мин
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
4. Перекрестки: нет
5. Информация на пути следования к объекту: нет
6. Перепады высоты на пути: нет

2. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
1	Вход на территорию	К	наличие	+
2	Ширина прохода	К,С,О		+
3	Знак доступности учреждения	К,С		+
4	Автостоянка посетителей	К,С,О,Г		+
5	Расстояние до входа в здание	К,С,О,Г	менее 50 м	+
6	Доля машино-мест для инвалидов	К,С,О,Г		+
7	Размер места со специальным знаком	К	наличие	-
8	Путь к главному входу в организацию: - ширина полосы, - указатели направления движения, - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - места отдыха: через 50м	К,О К,О С О	более 180см наличие наличие наличие	+ - - +
9	Открытая лестница: - высота подъема ступеней, - ширина проступи, - поручни на высоте, - рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина), - контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90см 80см наличие	+ + + + +
10	Пандус - высота подъема, - уклон	К,О К К,О	НД-не более 1:10 0.8м НД –не более 1/12	+ + +
11	Поручни с двух сторон: - на высоте, - на высоте	К О	70см 85-90см	+ +

3. ВХОДНАЯ ГРУППА

(для доступа в зону оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
Крыльцо или входная площадка				
1	Высота площадки		норматив не установлен	+
2	Габариты площадки	К	не менее 220х220см	+
3	Поручни при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	+
4	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	+
5	Навес	К,О,С	наличие	+
Лестница наружная				
6	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	+
7	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	С	60см	-
8	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-
Пандус наружный				
9	Ширина марша	К	не менее 100см	+
10	Уклон	К	И/І- не более	+
11	Высота одного подъема	К	не более 80см	+
12	Разворотные площадки	К	не менее 150х150см	+
13	Нескользящее покрытие	К,О	наличие	+
14	Наружный подъемник: вертикальный(В), наклонный (Н)	К,О	наличие	-
Тамбур				
15	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 220х180	-
16	Двери распашные (Р):	К	не менее 90см	-
	- ширина проема в свету, - высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5см	-

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ
(для доступа в зону оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
Коридоры/холлы				
1	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	+
2	Разворотные площадки	К	не менее 150х150см	+
3	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см) - для колясочников: глубина 150см, ширина 90см	К,О,С,Г	не менее 1 ед. на этаж	+
		О,К	не менее 1 ед. на этаж	+
4	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10см	-
Лестница (в зоне оказания услуги)				
5	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60см	-
6	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
7	Кабина: - габариты (глубина х ширина) - ширина дверного проема - поручни	К К О	не менее 140х110см не менее 80см наличие	+ + +
8	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	+
9	Знак доступности	К,С	наличие	+

5. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
Обслуживание в кабинете				
1	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90см	+
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120см	+
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80см	+
Вкладка при необходимости описания нескольких документов				
2	Обслуживание с перемещением по маршруту: - ширина полосы движения - высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К,О	не менее 120см	+
		К	80-120см	+
Зона оказания услуг				
3	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		+
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	+
	Ширина прохода к месту колясочника	К	не менее 120см	+

6. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
Санузел				
1.	Знак доступности помещения	К,О	наличие	+
2.	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	+
3.	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	-
4.	Раковина:			
	- зона у раковины для кресла- коляски (минимальный ширина x высота):	К	не менее 130-85 см	+
	- высота раковины	К,О	75-85см	+
	- опорный поручень	К,О	наличие	+
5.	Кабины:			
	- количество кабин	К,О	не менее 1ед.	+
	- ширина дверного проема	К	не менее 90 см	+
	- габариты (минимальные глубина ширина)	К	менее 180x120см	+
	-опорные поручни	К,О	наличие	+
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	не менее 80x120см	+
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см)	О	наличие	+
6	Знак доступности кабины	К,О	наличие	+
7	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30см	-

8. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2.	Вход(входы) в здание	ремонт (текущий)
3.	Путь (пути) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: инвалиды-колясочники (К), организация доступной среды для инвалидов с поражениями зрения (С), инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О);

на входной: организация доступной среды для инвалидов с поражениями зрения (С);

на путях передвижения: организация доступной среды для инвалидов с поражениями зрения (С);

в зоне оказания услуги: организация доступной среды для инвалидов с поражениями зрения (С);

в санитарных помещениях: организация доступной среды для инвалидов с поражениями зрения (С);

по средствам информации и коммуникации на объекте: организация доступной среды для инвалидов с поражениями зрения (С), для инвалидов с поражением слуха (Г).

Председатель комиссии по обследованию объекта:

Ректор АНОВО «НОИ СПб»

А.Ф. Грызлова

Члены комиссии:

Главный инженер

Михайлова Г.Н.

Проректор по учебной работе

Тихон М.Э.

Проректор по качеству

Русу Ю.И.

Начальник финансово-экономического отдела

Войтюк Е.П.